

سوال ۴۳ دفترچه A

۴۳- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد پیاده‌روهای متحرک (برقی) صحیح می‌باشد؟

- (۱) حداکثر عرض پیاده‌رو متحرک نباید از ۱ متر بیشتر باشد.
- (۲) سرعت اسمی پیاده‌رو در ورودی و خروجی آن می‌تواند تحت شرایط خاصی تا ۰.۹ متر بر ثانیه افزایش یابد.
- (۳) سرعت اسمی پیاده‌روهای متحرک در ورودی و خروجی آن حداکثر ۰.۷۵ متر بر ثانیه می‌باشد.
- (۴) زاویه شیب پیاده‌رو متحرک حداکثر ۱۰ درجه نسبت به سطح افق می‌باشد.

متن اعتراض: طبق بند ۱۵-۳-۱-۸ و ۹ صفحه ۴۱ مبحث پانزدهم جمله گزینه ۲ و ۳ هر دو صحیح است. بنابراین این سوال دو جواب درست داشته و قابل اعتراض است.

۱۵-۳-۱-۸ سرعت اسمی پیاده‌رو متحرک در ورودی و خروجی آن حداکثر ۰/۷۵ متر بر ثانیه می‌باشد.

۱۵-۳-۱-۹ تحت شرایط خاصی سرعت اسمی پیاده‌رو متحرک در ورودی و خروجی تا ۰/۹ متر بر ثانیه قابل افزایش است در این صورت نباید عرض پیاده‌رو متحرک از ۱/۱۰ متر بیشتر باشد.

سوال ۵۴ دفترچه A

۵۴- براساس ویرایش چهارم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، کدام روش برای طراحی ساختمانی با مساحت دو هزار مترمربع و ۹ طبقه مسکونی با سطح نورگذر نسبت به نمای ۳۰ درصد در شهر اردبیل با جرم سطحی مؤثر بر مبنای واحد سطح زیربنای ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمربع مجاز است؟

- (۱) روش تجویزی
- (۲) روش موازنه‌ای
- (۳) روش کارایی انرژی
- (۴) روش کارکردی

متن اعتراض: طبق بند ۱۹-۳-۲-۱-۱ صفحه ۳۸ مبحث نوزدهم، ساختمان مورد اشاره در صورت سوال همه شرایط استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای یا همان کارکردی را دارا می‌باشد و سوال گزینه صحیح ندارد. این سوال قابل اعتراض برای حذف شدن است.